



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.099.Н.00632

034926

№

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», ОГРН 1025001466379.

Адрес: 140301, Россия, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60.

Телефон: (495) 228-81-10, E-mail: Vladimir.oskin@sgcp.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», ОГРН 1025001466379.

Адрес: 140301, Россия, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60.

Телефон: (495) 228-81-10

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", ОГРН: 1077759457489.

111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI,

комната 5, тел.: (495) 308-92-08, (495) 796-89-34, факс: (495) 308-92-07.

Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.099 от 14.12.2017 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Кровельные системы на основе листа

кровельного металлического

профилированного с верхним слоем из

экструдированного пенополистирола (XPS)

код ОК 005 (ОКПД2)

25.11.23.110

код ТН ВЭД ЕАЭС

(состав см. Приложение), выпускаемые по

1. Технический лист «Кровельная система по профилированному листу с верхним слоем из экструдированного пенополистирола (XPS)»;

2. АТР Материалы для проектирования и чертежи узлов "Конструктивные решения стен, покрытий, ограждающих конструкций мансард, полов, перегородок и т.д. с применением теплоизоляционных материалов ISOVER, сухих смесей WEBER-VETONIT, гипсокартонных листов GYPROC, производимых компанией ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус".

Шифр М 27.32/12. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

огнестойкости строительной конструкции RE 15 при равномерно распределенной нагрузке не более 200 кгс/м² и пролете между опорами не более 3,0 м. ГОСТ 30403-2012 "Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность" - класс пожарной опасности конструкции K0 (15).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования", ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" - предел

огнестойкости строительной конструкции RE 15 при равномерно распределенной нагрузке не более 200 кгс/м² и пролете между опорами не более 3,0 м. ГОСТ 30403-2012 "Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность" - класс пожарной опасности конструкции K0 (15).

Протокол испытаний № 323/ДС от 17.05.2023 г. ИЦ ПБ АНО

«Сертификационный центр Пожарные Подмосковья»,

рег. № ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.05.2023 по 24.05.2028



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.К. Савельева

В.А. Литвинов



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ _____ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.099.Н.00632

007232

Состав кровельных систем на основе листа кровельного металлического профилированного с верхним слоем из экструдированного пенополистирола (XPS):

- Лист кровельный металлический профилированный Н75-750-0,8:
 - уложен с шагом не более 3,0 м между опорами;
 - нагружен нормативной равномерно распределенной нагрузкой не более 200 кг/м²;
- Пароизоляция группы горючести Г1-Г4:
 - полиэтиленовая армированная или неармированная пленка толщиной до 0,2 мм;
 - материал битумосодержащий фольгированный толщиной не более 2мм;
- Двухслойная теплоизоляция:
 - нижний слой из минераловатных плит толщиной не менее 50 мм, следующих марок: Изолвер Руф Н Оптимал; Изолвер Руф Н; Изолвер Руф; Изолвер OL-Ре; Изолвер OL-Р; ISOROC ИЗОРУФ-Н; ISOROC ИЗОРУФ-НЛ; ISOROC ИЗОФЛОР;
 - уклонообразующий слой (по необходимости): минераловатные плиты марки ISOROC Клин или из экструдированного пенополистирола (XPS);
 - верхний слой толщиной по расчету, из экструдированного пенополистирола (XPS);
- Крепёж: дюбель кровельный телескопический;
- Разделительный слой (по необходимости):
 - геотекстиль;
 - или стеклохолст;
 - или стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной не менее 30 мм;
 - или прессованные асбестоцементные листы (ЦСП, СМЛ) в 2 слоя общей толщиной не менее 16 мм;
- Гидроизоляция – кровельные гидроизоляционные материалы группы горючести Г1-Г4:
 - ПВХ мембраны толщиной 1,2 ÷ 2,0 мм марки ISOROC РуфМембрана;
 - ПВХ, ТПО, ЭПДМ мембраны толщиной 1,2-2,0мм;
 - Наплавляемые битумно-полимерные материалы в 1 или 2 слоя.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.К. Савельева

В.А. Литвинов