

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail:nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.099.Н.00631

(номер сертификата соответствия)

034927

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», ОГРН 1025001466379.

Адрес: 140301, Россия, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60.
Телефон: (495) 228-81-10, E-mail: Vladimir.oskin@sgcp.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», ОГРН 1025001466379.

Адрес: 140301, Россия, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60.
Телефон: (495) 228-81-10.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", ОГРН: 1077759457489.

111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI, комната 5, тел.: (495) 308-92-08, (495) 796-89-34, факс: (495) 308-92-07.

Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.099 от 14.12.2017 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Кровельные системы на основе железобетонной плиты с верхним слоем из экструдированного пенополистирола (XPS) (состав см. Приложение), выпускаемые по

код ОК 005 (ОКПД2)

23.61.12.140

код ТН ВЭД ЕАЭС

1. Технический лист «Кровельная система по ж/б основанию с верхним слоем из экструдированного пенополистирола (XPS);
2. АТР Материалы для проектирования и чертежи узлов "Конструктивные решения стен, покрытий, ограждающих конструкций мансард, полов, перегородок и т.д. с применением теплоизоляционных материалов ISOVER, сухих смесей WEBER-VETONIT, гипсокартонных листов GYPROC, производимых компанией ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус".

Шифр М 27.32/12. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования",
ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие

конструкции"- предел огнестойкости строительной конструкции RE 150 при равномерно распределенной нагрузке не более 600 кгс/м². ГОСТ 30403-2012 "Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность" - класс пожарной опасности конструкции K0 (45).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 322/ДС от 17.05.2023 г. ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр Пожарные Подмосковья», рег. № ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.05.2023 по 24.05.2028



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.К. Савельева

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.А. Литвинов

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.099.Н.00631

№

007231

Состав кровельных систем на основе железобетонной плиты с верхним слоем из
экструдированного пенополистирола (XPS):

- Железобетонная плита толщиной не менее 200 мм, армирование:

- арматурная сталь класса АIII, диаметром 10 мм и шагом 200 мм
- защитный слой бетона до рабочей арматуры не менее 35 мм

- Пароизоляция группы горючести Г1-Г4:

- полиэтиленовая армированная или неармированная пленка толщиной до 0,2 мм;
- материал битумосодержащий толщиной не более 2мм;

- Двухслойная теплоизоляция:

- нижний слой из минераловатных плит толщиной не менее 50 мм, следующих марок: Изовер Руф Н Оптимал; Изовер Руф Н; Изовер Руф; Изовер OL-Ре; Изовер OL-Р; ISOROC ИЗОРУФ-Н; ISOROC ИЗОРУФ-НЛ; ISOROC ИЗОФЛОР;
- уклонообразующий слой (по необходимости): минераловатные плиты марки ISOROC Клин или из экструдированного пенополистирола (XPS);
- верхний слой толщиной по расчету, из экструдированного пенополистирола (XPS);

- Крепёж: дюбель кровельный телескопический;

- Разделительный слой (по необходимости):

- геотекстиль;
- или стеклохолст;
- или стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной не менее 30 мм;
- или прессованные асбестоцементные листы (ЦСП, СМЛ) в 2 слоя общей толщиной не менее 16 мм;

- Гидроизоляция – кровельные гидроизоляционные материалы группы горючести Г1-Г4:

- ПВХ мембраны толщиной 1,2 ÷ 2,0 мм марки ISOROC РуфМембрана;
- ПВХ, ТПО, ЭПДМ мембраны толщиной 1,2-2,0мм;
- Направляемые битумно-полимерные материалы в 1 или 2 слоя.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.К. Савельева

В.А. Литвинов