

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01376/25



## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС" (ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС"). Место нахождения: Московская область, город Егорьевск. Адрес юридического лица: 140301, Россия, Московская область, город Егорьевск, улица Смычка, дом 60. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025001466379.

Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5011020537.

Телефон: (495) 228-81-10, адрес электронной почты: certificate@isoroc.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗОРОК" (АО "ИЗОРОК"). Место нахождения: Тамбовская область, г.о. город Тамбов. Адрес юридического лица: 392526, Россия, Тамбовская область, г.о. город Тамбов, зона Промышленная, дом 2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026800885913.

Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7714181115.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты теплоизоляционные ISOROC (ИЗОРОК) из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки: Изовент-Н (без покрытия, плотность  $36 \pm 10\%$  кг/м<sup>3</sup>, содержание органических веществ не более 2,5% по массе), выпускаемые по ТУ 23.99.19-008-53792403-2020 с изм.1 «Плиты теплоизоляционные «ISOROC» из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС:

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 11614/РС от 26.03.2025 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5181-АПИ/3 от 03.12.2024 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.1) - негорючие (НГ).

Условия хранения: в сухом, крытом помещении в упакованном виде, изолированы от воздействия прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура хранения материала от -35 °С до +35 °С, при относительной влажности не более 75%. Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.04.2025 по 01.04.2030



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
М.П. \_\_\_\_\_  
эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)  
(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)

Сорокина Н.Н.

(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)