



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ74.В.00544/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС» (ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС"), Место нахождения: 140301, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЕГОРЬЕВСК, УЛ СМЫЧКА, Д. 60, ОГРН 1025001466379, ИНН 5011020537. Телефон: +7 4952288110, E-mail: certificate@isotecti.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИКА" (ООО «ЗИКА») ОГРН 1037714025865, ИНН 7714305360, Место нахождения: 141733, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛОБНЯ, УЛ. ГАГАРИНА, Д.14, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141733, РОССИЯ, обл Московская, г Лобня, ул Гагарина, дом 14.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, ОГРН: 1117847160640, ИНН: 7817322760, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ74.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы рулонные кровельные на основе пластифицированного поливинилхлорида с армированием сеткой из полиэстера, марки ИЗОРОК РуфМембрана (ISOROC RoofMembrane) код ОКПД 2 23.99.12.110
толщиной 1,2 мм, весом квадратного метра от 1,45 до 1,68 кг/м² или толщиной 1,5 мм, весом квадратного метра от 1,76 до 2,05 кг/м², выпускаемые по ТУ 23.99.12-001-56846022-2022 с изм. 1 код ТН ВЭД ЕАЭС -
«МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ГИБКИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОРОК РуфМембрана».
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний: № ППБ-172/08-2025 от 29.08.2025 г., выданным испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ", уник. номер записи в РАЛ. № RA.RU.21ЖЭ01; акта анализа состояния производства № 112-СС/06-2025, выданного 30.06.2025 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74. Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности, обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения) в Приложении № 1 на листе. Изделия должны храниться в горизонтальном положении на паллетах в сухих и прохладных условиях при температуре от +5 °С до +30 °С. Должна быть обеспечена защита от прямого воздействия солнечного света, дождя, снега и льда. Изделия не должны храниться в непосредственной близости от отопительных приборов и открытого огня. Не допускается совместное хранение материалов с растворителями, концентрированными кислотами и другими химикатами. Гарантийный срок хранения – 24 месяца с даты изготовления. Дата изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения 30.04.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 05.09.2025 по 04.09.2030

М.П. (подпись) _____
Руководитель
(заместитель, руководителя) органа по
сертификации



(подпись)

Зинина Александра Константиновна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Галимуллина А.Р.
(фамилия, имя, отчество)

№ RU C-RU.ПБ74.В.00544/25

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п.7, метод 2	Умеренногорючие е (Г2) в соответствии со ст. 13 п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96	п.5.1	Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13 п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, ГОСТ Р 51032-97	п.5.1	Слабораспространяющие (РП2) в соответствии со ст. 13 п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ



Эксперт-аудитор
(эксперты-аудитор)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Галимуллина А.Р.
(фамилия, имя, отчество)