

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01420/25



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС" (ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС").

Место нахождения: Московская обл., г.о. Егорьевск, г. Егорьевск. Адрес юридического лица: 140301, Россия, Московская область, город Егорьевск, улица Смычка, дом 60. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025001466379. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5011020537. Телефон +7 (495) 228-81-10, адрес электронной почты: certificate@isotecti.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД МИНПЛИТА" (ЗАО "ЗАВОД МИНПЛИТА").

Место нахождения: Челябинская обл., м.р-н Сосновский, с.п. Саргазинское. Адрес юридического лица: 454000, Челябинская обл., м.р-н Сосновский, с.п. Саргазинское, тер. Автодорога Москва-Челябинск (восточная сторона), д. 14/1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027402897543. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7451188206.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780.

Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., ул. Перовская, д. 1, стр. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты теплоизоляционные ИЗОРОК «ISOROC» из минеральной ваты на синтетическом связующем, марок: Изовент-СЛ (ч) (Isovent-SL (ch)), Изовент-Л (ч) (Isovent-L (ch)), Изовент (ч) (Isovent (ch)), Изофлор (ч) (Isofloor (ch)), Изоруф (ч) (Isoroof (ch)), Изоруф-В (ч) (Isoroof-T (ch)), Изоруф-Н (ч) (Isoroof-B (ch)), Изоруф-НЛ (ч) (Isoroof-BL (ch)), Изофас-110 (ч) (Isofas-110 (ch)), Изофас-140 (ч) (Isofas-140 (ch)), Изофас-СЛ (ч) (Isofas-SL (ch)) (без покрытия (плотность 70-192 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,5% по массе), выпускаемые по ТУ 23.99.19-056-56846022-2022 с изм.1-3 «Плиты теплоизоляционные «ISOROC» из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД2: 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 11820/РС, № 11821/РС, № 11822/РС от 17.06.2025 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5525-АПИ/2 от 14.08.2024 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.1) - негорючие (НГ).

Условия хранения - в сухом, крытом помещении, изолированы от воздействия прямых солнечных лучей

Срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 19.06.2025 по 18.06.2030



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Ульянова О.В.

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))